


Za objednavatele – datum, podpis odpovědného zástupce, razítko

ZÁPIS O KONTROLE POŽÁRNÍHO VODOVODU

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001, ČSN 730873 a ČSN EN 671 - 1, 2, 3

OBJEDNAVATEL KONTROLY (VLASTNÍK, UŽIVATEL)						ZHOTOVITEL KONTROLY					
Název/jméno, příjmení		Stavební a bytové družstvo občanů Průkopník				ELEKTRO HALAJČÍK s.r.o.					
Sídlo firmy/bydliště		Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf				Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2					
Identifikační číslo (IČ)		00041530				17600103					
Daňové identifikační číslo (DIČ)		-				CZ17600103					
Zapsán v OR nebo jiné evidenci		-				U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 373734					
Adresa objektu, kde jsou HS instalovány		K. Světlé 223,224,227, 408 01 Rumburk				Číslo zápisu	21		Strana / počet stran		1/1
Č. P.	Ozn. HS	Umístění HS	Typ/vybavení HS (hadice)	Přetlak P (Mpa)	Průtok Q (l/s)	Fee ventilu	P vyhovuje	Q vyhovuje	HS vyhovuje	PT	ø PR
223	1.	8.NP	D25	0,32	0,448	ANO	ANO	ANO	ANO	P	5 mm
	2.	7.NP	D25	0,32	0,448	ANO	ANO	ANO	ANO	P	5 mm
	3.	6.NP	D25	0,34	0,462	ANO	ANO	ANO	ANO	P	5 mm
	4.	5.NP	D25	0,34	0,462	ANO	ANO	ANO	ANO	P	5 mm
	5.	4.NP	D25	0,36	0,475	ANO	ANO	ANO	ANO	P	5 mm
	6.	3.NP	D25	0,36	0,475	ANO	ANO	ANO	ANO	P	5 mm
	7.	2.NP	D25	0,38	0,488	ANO	ANO	ANO	ANO	P	5 mm
	8.	1.NP	D25	0,38	0,488	ANO	ANO	ANO	ANO	P	5 mm
224	1.	8.NP	D25	0,32	0,448	ANO	ANO	ANO	ANO	P	5 mm
	2.	7.NP	D25	0,32	0,448	ANO	ANO	ANO	ANO	P	5 mm
	3.	6.NP	D25	0,34	0,462	ANO	ANO	ANO	ANO	P	5 mm
	4.	5.NP	D25	0,34	0,462	ANO	ANO	ANO	ANO	P	5 mm
	5.	4.NP	D25	0,36	0,475	ANO	ANO	ANO	ANO	P	5 mm
	6.	3.NP	D25	0,36	0,475	ANO	ANO	ANO	ANO	P	5 mm
	7.	2.NP	D25	0,38	0,488	ANO	ANO	ANO	ANO	P	5 mm
	8.	1.NP	D25	0,38	0,488	ANO	ANO	ANO	ANO	P	5 mm
227	1.	8.NP	D25	0,32	0,448	ANO	ANO	ANO	ANO	P	5 mm
	2.	7.NP	D25	0,32	0,448	ANO	ANO	ANO	ANO	P	5 mm
	3.	6.NP	D25	0,34	0,462	ANO	ANO	ANO	ANO	P	5 mm
	4.	5.NP	D25	0,34	0,462	ANO	ANO	ANO	ANO	P	5 mm
	5.	4.NP	D25	0,36	0,475	ANO	ANO	ANO	ANO	P	5 mm
	6.	3.NP	D25	0,36	0,475	ANO	ANO	ANO	ANO	P	5 mm
	7.	2.NP	D25	0,38	0,488	ANO	ANO	ANO	ANO	P	5 mm
	8.	1.NP	D25	0,38	0,488	ANO	ANO	ANO	ANO	P	5 mm
Poznámky:											
Vysvětlivky značek											
TYP HS			FUNKCE VENTILU			PŘETLAK ODPOVÍDÁ					
C 52	Se zploštitelnou hadicí o prům. 52 mm		ANO	Ventil vyhovuje		ANO	Za vyhovující minimální přetlak se považuje				
D 25	Se zploštitelnou hadicí o prům. 25 mm		NE 1	Nelze povolit			0,1 Mpa při dodržení průtoku 1,70l/s u C32				
TSH	S tvarově stálou hadicí na navijáku		NE 2	Netěsní, protéká			Za vyhovující minimální přetlak se považuje				
	s dodávkou vody středem		NE 3	Podtéká manžeta vřetena			0,1 Mpa při dodržení průtoku 0,27 l/s u D25				
PH	Podzemní hydrant		NE 4	Nemá ovládací kolečko			Za vyhovující minimální přetlak se považuje				
NH	Nadzemní hydrant		NE 5	Nelze uzavřít			0,2 Mpa u systému s tvarově stálou hadicí				
TYP PROUDNICE			PROUDNICE			Vždy pro hydrauliky nejméně příznivá místa					
P	Přímá		PT	Typ proudnice							
S	Sprchová		ø PR	Průměr proudnice v mm		NE	Nedosahuje hodnoty minimálního přetlaku.				
U	Uzavíratelná										
Objednavatel neposkytl požární knihu ani dokument Požárně bezpečnostní řešení stavby nebo jiný tomu podobný.											
Na základě objednavatele nebyla provedena periodická tlaková zkouška hadic.											
Datum provedené kontroly		20. 11. 2024				 ELEKTRO HALAJČÍK s.r.o. Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 IČO: 17600103 DIČ: CZ17600103 E-mail: info@elektrohalajcik.cz Tel.: +420 477 477 277					
Termín příští kontroly		11/2025									
Jméno a číslo oprávněné osoby		Michal Halajčík / PS2169									
Podpis oprávněné osoby		